

Na zahtev naručioca: "HEMI-KO", ul. Branka Radičevića br.46, 22330 Nova Pazova, Srbija i Crna Gora
(naziv i adresa naručioca ispitivanja)

od: 20.04.2005 godine, Institut "Mihajlo Pupin", Centar za gasnu tehniku izdaje sledeći:
(datum)

IZVEŠTAJ

br. : C 0514

o pojedinačnom ispitivanju čvrstoće i nepropusnosti proizvoda:

Spoja metalne cevi i cevi od polietilena (prelazni komad za gas)

(naziv proizvoda)

Identifikacioni podaci o proizvodu:

proizvođač: "HEMI-KO", ul. Branka Radičevića br.46, 22330 Nova Pazova
identifikacija uzorka: 2 spoja, nakon ispitivanja obeležena žigom ispitivača
godina proizvodnje: 2005
karakteristike:

- Izgled spoja dat na crtežu u prilogu ovog Izveštaja;
- Namena spoja za radne pritiske do 4 bar i radne temperature do 40°C

Rezultati ispitivanja:

- Ispitivanje čvrstoće pritiskom vrednosti: 7 bar, u vremenskom intervalu od: 30 min
(vrednost) (vrednost)
na temperaturi: 20 °C, koje je izvršeno dana: 11.05.2005 godine je pokazalo da ne
(vrednost) (datum)
postoje znakovi razaranja, trajnih deformacija i curenja ispitnog fluida (vode) na: mestu spoja metalne i polietilenske cevi.
(upisati karakteristična mesta)
- Ispitivanje čvrstoće pritiskom vrednosti: 7 bar, u vremenskom intervalu od: 30 min
(vrednost) (vrednost)
na temperaturi: 40 °C, koje je izvršeno dana: 11.05.2005 godine je pokazalo da ne
(vrednost) (datum)
postoje znakovi razaranja, trajnih deformacija i curenja ispitnog fluida (vode) na: mestu spoja metalne i polietilenske cevi.
(upisati karakteristična mesta)
- Ispitivanje nepropusnosti pritiskom vrednosti: 4.4 bar, u vremenskom intervalu od: 30
(vrednost) (vrednost)
min na temperaturi: 20 °C, koje je izvršeno dana: 11.05.2005 godine je pokazalo da ne
(vrednost) (datum)
postoje znakovi isticanja ispitnog fluida (vazduha) na: mestu spoja metalne i polietilenske cevi.
(upisati karakteristična mesta)

Napomena: Rezultat ispitivanja se odnosi na pojedinačno ispitane uzorke obeležene žigom ispitivača!

Ispitivač:

Markičević Vučko/dipl.maš.ing.

(prezime i ime)

[Potpis]
(potpis)

Rukovodilac Centra za gasnu tehniku:

Za mr. Vladeta Buljak, dipl.maš.ing.

(prezime i ime)

[Potpis]
(potpis)

U Beogradu, 11.05.2005 godine.
(datum)

